福州地铁集团有限公司2026年供电系统备件采购项目

答疑纪要

招标编号：E3501000102802139020

各投标人：

针对投标人提出的问题，招标人及招标代理机构以答疑纪要的形式作出澄清，现予以发布：

1、问：清单内第37项（NT系列整流直流滤波电容）、38项（NT系列逆变输出滤滤电容）安装时间是白天还是晚上？安装调试为哪些内容？

答：按招标文件执行，安装时间为晚上运营结束后。

2、问：清单内第88项（紧急分闸按钮），参数为塑料盖，请问是否需要按钮？

答：仅为保护盖，无需按钮。

3、问：清单内第29项（PLC），思源清能电气电子为系统集成商，PLC产品品牌为西门子，请更改品牌要求。

答：按招标文件执行。

4、问：清单内第59项（线路测试电阻），厂家赛雪龙回复：本馈线柜中原使用备件线路测试电阻品牌为陕西华星，型号为RXM-600W-30R，现已停产；目前线路测试电阻已更改为厂家南京先正，型号为RX20-60OW-3ORJ，请更改品牌以及型号要求。

答：按招标文件执行。

5、问：清单内第63项（电池监测模块），H3G-TA-12厂家为杭州华塑，科华恒盛我司也咨询了厂家他们生产充电桩的不生产电池检测模块，请更改产品品牌。

答：按招标文件执行。

当招标文件、招标的澄清、修改、补充通知等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。本答疑纪要内容作为《招标文件》的组成部分，与《招标文件》具有同等法律效力。

招标人：福州地铁集团有限公司

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司

2026年 10 月 12 日